

<b>§ 10 Abs.2</b>	<b>Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- oder Umspannebene des Vorjahres</b>		
	Mittelspannung (MS):	1,58	%
	Umspannung (MS/NS):	3,70	%
	Niederspannung (NS):	6,04	%
<b>§ 10 Abs.2</b>	<b>Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr:</b>	4,71	ct/kWh
<b>§ 27 Abs.2 Nr.1</b>	<b>Stromkreislängen der Netzebenen zum 31.12. des Vorjahres</b>		
		<u>Kabel</u>	<u>Freileitungen</u>
	Mittelspannung (MS):	49,00	- km
	Niederspannung (NS):	88,00	7,00 km
<b>§ 27 Abs.2 Nr.2</b>	<b>Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31.12. des Vorjahres</b>		
		<u>Ortsnetz</u>	<u>Letztverbraucher</u>
	Umspannung (MS/NS):	32,00	- kVA
<b>§ 27 Abs.2 Nr.3</b>	<b>Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit pro Netz- und Umspannebene</b>		
	Mittelspannung (MS):	59.073.231,35	kWh
	Umspannung (MS/NS):	19.489.875,29	kWh
	Niederspannung (NS):	19.293.570,97	kWh
<b>§ 27 Abs.2 Nr.4</b>	<b>Anzahl der Entnahmestellen pro Netz- und Umspannebene</b>		
	Mittelspannung (MS):	45,00	
	Umspannung (MS/NS):	49,00	
	Niederspannung (NS):	5.814,00	
<b>§ 27 Abs.2 Nr.5</b>	<b>Einwohnerzahl im Netzgebiet zum 31.12. des Vorjahres</b>		
	Einwohnerzahl:	9.604,00	
<b>§ 27 Abs.2 Nr.6</b>	<b>Versorgte Fläche zum 31.12. des Vorjahres</b>		
	Versorgte Fläche:	48,00	km <sup>2</sup>
<b>§ 27 Abs.2 Nr.7</b>	<b>Geografische Fläche des Netzgebietes zum 31.12. des Vorjahres</b>		
	Geografische Fläche:	90,33	km <sup>2</sup>